


multiservizi



MULTISERVIZI SPA Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona –

Tel. 071.28931- Fax 071.2893270

PROCEDURA APERTA “LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL DEPURATORE DI SASSOFERRATO”

L'importo complessivo presunto a base di gara € 2.538.240,42 oltre IVA, di cui € 118.580,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

“Avviso di procedura aperta – settori speciali”: GURI N. 123 del 24.10.2016

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito 1: “si chiede di confermare che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara debbano rendere unicamente la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 così come previsto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016”.

RISPOSTA

Il Disciplinare di Gara prescrive che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura aperta – settori speciali – “...*l'Impresa concorrente dovrà dichiarare la data di cessazione dalla carica, nonché l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, e comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e smi ovvero la specificazione circa l'adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate*”; pertanto il Legale Rappresentate dell'Impresa concorrente rende la dichiarazione riferita a tali situazioni.

Qualora l'impresa concorrente intenda inserire tra la documentazione di gara la dichiarazione resa dai soggetti cessati dalla carica, questi ultimi potranno utilizzare il “modello C”.

Quesito 2: “Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di voler confermare che, come precisato al paragrafo 6 del disciplinare di gara, ai fini di usufruire del subappalto ai sensi e nei limiti dell'art. 105 D.lgs. 50/2016, non sarà necessario indicare la terna di subappaltatori in fase di gara”.

RISPOSTA

Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e in ragione delle prescrizioni del Disciplinare di Gara, non è necessaria l'indicazione in fase di gara della terna di subappaltatori.

*Quesito 3: "In rif. a quanto in oggetto, a seguito del sopralluogo effettuato ed analizzato il progetto è ns. intenzione affiancare all'attuale vasca di ossidazione-denitrificazione un'altra vasca prefabbricata (provvisoria) che tratti una parte dei liquami; è palese che ciò avvenga nella fase in cui vengono demolite le due vasche esistenti (ossidazione-denitrificazione) per ricostruire le nuove e in particolare la platea di fondazione onde avere una unica armatura ed un unico getto per evitare giunti di collegamento tra le due platee.
All'interno della vasca prefabbricata saranno installate le attuali apparecchiature onde assicurare il processo epurativo nei parametri di legge."*

RISPOSTA

In riferimento alla Vostra richiesta di utilizzare una vasca prefabbricata che funga da vasca di depurazione provvisoria, ovvero di effettuare il trattamento delle acque reflue su altre vasche provvisorie non previste nel progetto e successivamente rimosse, siano esse dotate di attrezzatura/macchinari propri o riutilizzando quelli attualmente installati, siamo a precisare che:

- 1) l'inserimento di una nuova vasca necessita della richiesta preventiva di nuova autorizzazione AUA;
- 2) il rilascio della nuova autorizzazione AUA di competenza Comunale e le eventuali prescrizioni in essa contenute o il diniego della stessa, non rientra nelle competenze e nei poteri della Stazione appaltante e quindi la proposta di utilizzo della vasca di cui sopra non può essere accettata a priori dalla stazione appaltante.

Per quanto sopra non sussiste la condizione per dichiarare certa e fattibile la proposta di miglioria e si conferma quanto già specificato nel Disciplinare di Gara a pag. 53 "non saranno presi in considerazione elementi generici e/o generiche dichiarazioni di intenti: a tal fine, la proposta tecnica dell'offerente dovrà essere supportata dall'individuazione di oggettivi parametri di verifica della prestazione offerta e dei relativi tempi di esecuzione" e pag. 55 "Le proposte dovranno essere fattibili oltre che dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista amministrativo non deve cioè essere necessario acquisire ulteriori pareri, indagini, ecc".

Si precisa quindi che:

- 1) una eventuale proposta migliorativa formulata come sopra descritta (vasche provvisorie di depurazione non previste in progetto), non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione qualitativa e per l'attribuzione di punteggio tecnico come stabilito a pag. 53 del disciplinare "la mancata presentazione della documentazione obbligatoria richiesta a corredo della



offerta tecnica o l'incompletezza/inadeguatezza della documentazione presentata comportano l'attribuzione di "0" (zero) punti per il relativo elemento prestazionale di valutazione";

- 2) una eventuale proposta migliorativa formulata come sopra descritta (vasche provvisorie di depurazione non previste in progetto), non potrà essere assunta a comprova (inserimento nel cronoprogramma) di eventuale proposta offerta di riduzione dei tempi contrattuali.

Ancona, 18.11.2016

